

あなたの施設は消防訓練をしていますか？

名古屋市消防局

社会福祉施設の火災

社会福祉施設の火災は人手が少なくなる**夜間**に起きています！

発生日	用途	覚知時間	死傷者
平成18年1月8日	認知症高齢者グループホーム	2時32分	死者 7名 負傷者 3名
平成20年6月2日	知的障害者施設	2時33分	死者 3名 負傷者 1名
平成20年11月13日	老人福祉施設	1時24分	負傷者 33名
平成21年3月19日	有料老人ホーム	22時55分	死者 10名 負傷者 1名
平成22年3月13日	認知症高齢者グループホーム	2時25分	死者 7名 負傷者 2名
平成25年2月8日	認知症高齢者グループホーム	19時43分	死者 5名 負傷者 7名

これらの火災時の職員の対応は？

パニックになり初期消火や迅速な119番通報が行えませんでした。

パニックを防ぐには？

日頃からの
訓練
が必要です！



基礎訓練を実施しましょう

① 通報訓練

- ・119番通報の際に聞かれる内容について整理しておきましょう。
- ・事業所に「火災通報装置」が設置されている場合は、使用方法を確認しておきましょう。

② 初期消火訓練

- ・消火器が設置されている場所を確認しましょう。
- ・消火器の操作方法確認しておきましょう。
- ・屋内消火栓設備や補助散水栓が設置されている場合は、操作方法を確認しておきましょう。




③ 避難・誘導訓練

- ・事業所のどの部分からでも迷わず避難できるように避難経路を確認しておきましょう。
- ・自力避難が困難な方など、避難に介助が必要な方をどのように避難させるか確認しておきましょう。

社会福祉施設ならではの問題

人手が少なくなる**夜間**に火災が発生すると、**少ない人数**で、自力避難が困難な方を避難させなくてはならない。



社会福祉施設の状況を考慮した訓練を実施しましょう

訓練は人手が少なくなる**夜間を想定**して行いましょう

少ない人手で、初期消火や通報、施設の入居者の方を適切に避難させるには、事前にしっかりと準備をすることが必要です。従業員ひとりひとりが定められた役割にとらわれず、通報、初期消火、避難誘導の訓練を一通り行い、非常時の行動を自らが考え、臨機応変に行えるようにしましょう。

建物の特徴を活かした避難方法を考えましょう

施設の入居者の方の状態、施設の状況、建物の構造、配置等を考え、どのような避難方法が施設に最適か検討し、施設の避難計画を定めることが重要です。階段で外に避難しなくても、バルコニーなどで消防隊が到着するまでの間、一時的に避難することも有効です。

理想的な訓練の流れ

計画に基づいた訓練の実施



問題点、改善点の洗い出し



ソフト面、ハード面の工夫、強化、改善を検討



再度、問題点等を踏まえた訓練の実施（問題点の解消）



訓練の反復 すべての従業員等が訓練を経験するよう訓練の実施を継続していく




自分たちの施設に最適な対応方法を見つけていく



訓練を行った後、改善点などを洗い出し、対策を検討し、次回の訓練につなげていく、という流れを繰り返し行うことで火災への対応力は向上していきます。また、訓練を繰り返して、改善点を洗い出し、ソフト面、ハード面の改善をしていくことで、火災を起こさない、火災が起きても被害が最小限になるような安心・安全な施設を目指しましょう。

消防訓練の事例紹介

毎年実施している消防訓練。もしかして、同じ訓練ばかりでマンネリ化していませんか？
市内の事業所で実施された消防訓練の事例を、名古屋市公式ウェブサイトに掲載しています。是非、ご覧になって参考として下さい。



消防訓練実施一覧（令和3年度）

No.	行政区	実施日	事業所名称	訓練概要
1	中川	4月16日	特別養護老人ホームあんのん	火災図上訓練（夜間想定）を実施しました。
2	東	5月7日	敷島製パン株式会社 本社テクノコア	消防用設備等に関する講習会（WEB会議方式）及び大規模地震を想定した避難訓練を実施しました。
3	中村	5月18日	アカデミックケアホーム太閤	火災図上訓練（夜間想定）を実施しました。
4	中	6月16日	名古屋ガーデンパレス	火災図上訓練を実施しました。
5	瑞穂	6月29日	パロマ瑞穂スタジアム	大規模集団ワクチン接種予定会場で火災図上訓練を実施しました。
6	瑞穂	7月6日	日本特殊陶業株式会社	委託した警備会社における火災図上訓練の実施（休日想定）しました。
7	瑞穂	7月19日	パロマ瑞穂アリーナ	初動対応能力の向上を目的とした火災図上訓練を実施（興行中を想定）しました。
8	瑞穂	8月2日	名古屋市立光中学校	教職員を対象とした屋内消火栓の取扱い訓練を実施しました。
9	中川	7月21日	指定共同生活援助すみれ	手作り図面を使用した火災図上訓練及び消火器取扱い訓練の実施しました。
10	南	7月26日	大和物流株式会社 加福町物流センターII	<ul style="list-style-type: none"> WEB会議システムを活用したオンライン図上訓練の実施しました。 YouTubeの限定公開を利用した訓練不参加者（従業員、施設管理者等）への教養を実施しました。
11	中川	8月4日	デイサービスセンター法華	南海トラフ巨大地震の危険性や、事前に必要な対策を確認するために、ハザードマップを活用した災害図上訓練を実施しました。
12	瑞穂	8月17日	名古屋市立津賀田中学校	教職員が屋内消火栓の基本的な取扱い方法や復旧方法を理解するための操作訓練を実施しました。
13	瑞穂	8月19日	株式会社パロマ	火災発生時の初動対応能力の向上と課題の抽出を目的に、従業員の立場（役職）や職種に沿った火災図上訓練を実施しました。
14	瑞穂	8月31日	名古屋市立陽明小学校	教職員を対象とした屋内消火栓の取扱い訓練を実施しました。

訓練記録表

タイトル	瑞穂福祉会館・瑞穂児童館で火災図上訓練を行いました。
日時	令和3年9月3日10時30分から12時00分
場所	名古屋市瑞穂区萩山町1丁目22 瑞穂福祉会館・瑞穂児童館

概要

令和3年9月3日、瑞穂消防署は瑞穂福祉会館・瑞穂児童館で火災図上訓練を行いました。
訓練には福祉会館の職員と児童館の職員が混合で参加し、火災発生時の初動対応能力向上を目的として行いました。設置されている消防用設備の仕組みや使用方法等の確認をすることができ、有意義な消防訓練となりました。



訓練で使用した図面



訓練実施状況

瑞穂消防署は今後も火災図上訓練を積極的に推進していきます。体験したい事業所の方は消防署が全面的に支援していますので、ぜひお電話にてご相談ください。

訓練についてのお問い合わせ先

瑞穂消防署予防課 TEL: 052-852-0119
Email: 08yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

訓練のアドバイス

過去の火災事例においても、適切な初期消火、火災通報や避難誘導が全く実施できなかったことで多数の死傷者が発生した事例が多くあります。
「どのように訓練をやればいいのかわからない。」そんな事業所の皆様のために、事業所の個別の火災危険等を消防職員が見極め、火災時に本当に必要な訓練アドバイスを行っています。

命を守る効果的な訓練を実施したいという事業所の方は、管轄の消防署予防課までお気軽にご相談ください。



社会福祉施設の職員の方へ

いざという時に、利用者と職員の皆様の大切な命を守るように、

職員が少なくなる

夜間を想定した 消防訓練



を行いましょう!

夜間に発生した火災で、多くの高齢者が亡くなっています。
原因の多くは・・・

- 119番通報
- 初期消火
- 避難誘導

が、適切に行われていなかった!



なぜ、できなかったのか?

一人で恐かった

一度も訓練を行ったことがなかった



設備の使い方がわからなかった

パニックになった

悩んでいるのは、あなただけではありません。
一緒に火災の時に慌てない訓練の方法を考えましょう!

裏へ

訓練のポイントは裏面に

名古屋市消防局

最初の消防隊が到着するまでの **約5分間** にできることは限られています。

**いざという時に迅速的確に行動が行えるよう
日頃から訓練を行ってください。**

訓練に取り入れる内容

利用者に知らせる



119番通報

ボタンを押すと
119番に
つながります!!



火災通報装置のボタンを押す
(装置がない場合は電話で119番通報する)

出火場所の確認



近くにいる人から、
すばやく避難
させなくては

初期消火

火元に向けて
放射する!!



炎が天井に達したら
すぐに逃げる

初期消火
失敗

避難誘導

大丈夫
ですか?



ありがとう

1人でも多くの利用者を
安全な場所に避難
させましょう

火災が発生
している部屋
や階段などの

ドアを必ず閉める



煙が怖い!

職員全員が反復して消防訓練を実施し、
自分たちの施設に合った火災時の対応を身に付けていきましょう!



◆ご不明な点は名古屋市内の各消防署予防課までお問い合わせください。

千種消防署	764-0119	中村消防署	481-0119	熱田消防署	671-0119	守山消防署	791-0119
東消防署	935-0119	中消防署	231-0119	中川消防署	363-0119	緑消防署	896-0119
北消防署	981-0119	昭和消防署	841-0119	港消防署	661-0119	名東消防署	703-0119
西消防署	521-0119	瑞穂消防署	852-0119	南消防署	825-0119	天白消防署	801-0119