

募集に関する質問回答

	質問	回答
1	工事の必要がなく、空いているフロアを活用する場合でも、災害区域に所在する場合は要件該当項目を満たす必要があるか？	はい。満たしていただく必要があります。
2	募集要項内「留意事項」に記載のある、『事業収益対事業利益率』とは具体的に何を指すか？	本業である事業（医業）活動そのものから得られた利益を示す指標で、「事業収益対事業利益率」は「事業利益÷事業収益」という計算式で求めます。 なお、社会福祉法人の場合は、「事業収益対事業利益率」を「サービス活動収益対経常増減差額比率」（特別な要因を除く法人の経常的な活動による収益性を示す指標で、「経常増減差額÷サービス活動収益」という計算式で求めます。）と読み替えてください。
3	機能訓練室は 40 m ² 以上と記載があるが、仮に 医療院 80 床と 通所 30 定員 の場合は、 40 m ² + (30×3 m ²) =130 m ² で良いか？	お見込みのとおりです。
4	レントゲンは専用のレントゲン室を作らず、ポータブル機種でも問題ないか？	防護に関する基準（医療法等）を満たす状況での使用であれば、ポータブル機種の使用でも問題なく、レントゲン専用室までは必要ありません。